

Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1
Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.

ДО

Община Несебър
с уважението на:
Николай Димитров - кмет



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Електроразпределение ЮГ„ЕАД гр.Пловдив ,ул.Христо Данов №37,ЕИК 115552190
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

гр.Поморие ул.Солна №1 ,ЕИК 115552190


(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Поморие ул.Солна №1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): buildconsult_and_ko@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакти: Райна Стоянова Тодорова – 0896 607 100



УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че „Електроразпределение ЮГ„ЕАД гр.Пловдив има следното инвестиционно предложение изграждане на обект: **Външно ел.захранване на офис сграда с магазини в ПИ 53045.502.505 по кк на гр. Обзор**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Ново инвестиционно предложение съгласно условията на договор №4233189 за присъединяване между „Електроразпределение ЮГ„ЕАД и Стефка Иванова Ружева за осъществяване на външното ел.захранване на офис сграда с магазини в ПИ 53045.502.505 по кк на гр. Обзор

Захранването на сградата ще се осъществи чрез изтеглане на кабел ,тип NAY2Y 4x35mm2 от съществуващ кабелен разпределителен шкаф ,монтиран на границата на ПИ 53045.502.317 до ново електромерно табло ,което ще се монтира на границата на ПИ 53045.502.505 по кк на гр.Обзор.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: **Кабелите ще се положат в подземен изкоп с размери 0.8/0.4 м.Трасето е с дължина 14м в ПИ 53045.502.480**

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: **няма**

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и

*Арх. Орешков,
01.09.17*

*Р. Стоянова
01.09.2017*